

## 附件

### 民用核安全设备许可证变更信息

序号	单位名称	许可证编号	许可证变更内容
1	中国核动力研究设计院	国核安证字 S (20) 05 号 国核安证字 Z (20) 05 号	设计和制造许可范围表中的低压电力贯穿件、控制贯穿件、仪表贯穿件、同轴贯穿件的导体长期运行温度由“85℃”变更为“90℃”。
2	保定天威保变电气股份有限公司	国核安证字 S (22) 07 号 国核安证字 Z (22) 08 号	设计和制造许可范围表中电压等级由“500kV 及以下”变更为“1000kV 及以下”。